



وزارة الأشغال العامة والإسكان

دائرة العطاءات الحكومية

الرقم ع-4-13 / 3723

التاريخ 2019/12/4

الموافق

ملحق رقم (٢)

إعادة طرح العطاء المركزي رقم (٢٠١٩/١٠٣) الخاص  
بإنشاء مبنى نموذجي لقصر عدل جرش - محافظة جرش

السادة

على جميع المناقصين الراغبين بالمشاركة بالعطاء موضوع البحث مراجعة دائرة العطاءات الحكومية / مديرية المناقصات لاستلام الملحق رقم (٢) المتضمن مايلي :  
١ - مرفق طياً صفحة عدد ( ١ ) تتضمن الرد على استفسارات السادة المناقصين الراغبين بالمشاركة بالعطاء وحسب ماهو وارد من صاحب العمل .  
٢ - نسخة الكترونية ( CD ) من المخططات الهندسية للعطاء موضوع البحث.

يعتبر هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من وثائق العطاء.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس لجان الشراء المركزية المتخصصة  
مدير عام دائرة العطاءات الحكومية  
المهندس محمود هاشم خليفات

نسخة:عطوفة أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان .  
معالي وزير العدل .  
مدير مديرية الدراسات الهندسية .  
مدير مديرية المناقصات .  
مدير وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي .  
مدير وحدة سكرتاريا العطاءات المركزية .  
ملف العطاء أعلاه .

أولاً: الردود على الاستفسارات :

١. السؤال الأول:

١.١. بالرجوع على بند ٠٤/٠٤ فقرة (ج)، هل شبكة الحديد محملة على هذا البند (بند الحجر) أم على بند الحديد (بند رقم ٠٣/٠٦)؟

■ الإجابة: البند رقم (٠٤/٠٤) يشمل تثبيت شبكة حديد التسليح عالي الشد قطر ١٢ ملم بالاتجاهين كما هو موضح في النقطة (ج) من البند.

٢. السؤال الثاني:

٢.١. فرشاة الحديد فوق الربس مطلوبة في المخططات ١٠ ملم/١٠ سم باتجاهين، هل يجوز استبداله بحديد عادي مع تحديد المسافات المناسبة؟

■ الإجابة: الإلتزام بما ورد في المخططات الإنشائية.

بموجب  
١٠/٠٤/١٩