



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



وزارة الأشغال العامة والإسكان  
دائرة العطاءات الحكومية

ع-4-13 / 25

الرقم: 2019\1\3

التاريخ:

الموافق:

ملحق رقم (1)  
للعطاء المركزي رقم ( ٢٠١٨/١٣٩ )  
الخاص بمشروع إنشاء مدرسة أم بطمة الثانوية للبنين / محافظة العاصمة  
(مشاريع اللامركزية)

- على جميع السادة المناقصين المشاركين بالعطاء موضوع البحث مراجعة دائرة العطاءات الحكومية / مديرية المناقصات لاستلام الملحق رقم (1) وذلك اعتباراً من يوم الأحد تاريخ ٢٠١٩/١/٦ والمتضمن ما يلي :-
- عدد (٢) صفحة تتضمن الرد على استفسارات المناقصين المشاركين بالعطاء موضوع البحث.
  - مرفق قرص مدمج (CD) يتضمن نسخة من تقرير فحص التربة للعطاء موضوع البحث .
  - تودع العروض في صندوق العطاءات لدى دائرة العطاءات الحكومية في موعد أقصاه الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الإثنين الموافق ٢٠١٩/١/١٤ بدلاً من يوم الإثنين الموافق ٢٠١٨/١/٧ وسيتم فتح العروض المالية الساعة الواحدة من بعد ظهر نفس اليوم وسيتم بث فتح العروض على موقع الدائرة على شبكة الإنترنت مباشرة.

يعتبر هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من وثائق العطاء .

واقبلوا تحياتي ،،،

رئيس لجنة العطاءات المركزية  
مدير عام دائرة العطاءات الحكومية  
المهندس محمود هاشم خليفات

نسخة/ معالي وزير الأشغال العامة والإسكان.  
مدير المناقصات.  
سكرتارية لجنة العطاءات المركزية.  
وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي.  
ملف العطاء رقم (٢٠١٨/١٣٩)

## الملحق رقم ( ١ )

الرد على الاستفسارات الخاصة بالاعطاء المركزي رقم ( ٢٠١٨/١٣٩ )  
الخاص بتنفيذ مدرسة ام بطمة الثانوية للبنين / محافظة العاصمة.

\*\*\*\*\*

### الردود على الاستفسارات :-

#### السؤال الأول :-

يوجد ازدواجية بين بعض بنود الكهرباء وبعض بنود الميكانيك " بنود المكيفات ومراوح الشفط والسخان الكهربائي والمضخات " حيث ورد على بنود الكهرباء isolator لتوصيل المكيفات والمراوح وورد بند لتوصيل السخان الكهربائي في حين ورد في وصف البنود للإعمال الميكانيكية للإعمال السابقة ان الأسعار تشمل التوصيل الكهربائي وجميع ما يلزم من isolator وكوابل وأسلاك وباريز يرجى التوضيح؟

الرد: يتم احتساب الاعمال المذكورة وفقا لبنود وجدول كميات الاعمال الكهربائية ويُغى شمولها في الاعمال الميكانيكية .

#### السؤال الثاني :-

يوجد ازدواجية بين بعض بنود الكهرباء وبعض بنود الاعمال المدنية والمعمارية-اثاث المختبرات- " بنود طاوولات المختبر " حيث ورد على بند طاوولات المختبر ان الأسعار تشمل التوصيلات الكهربائية والباريز في حين ان هذه الاعمال وردت صريحة على جدول الكميات والمخططات الخاصة بالأعمال الكهربائية نرجو التوضيح؟

الرد: ما ورد في الأعمال الكهربائية خاص بأعمال تنفيذ نقاط إنارة أو نقاط أباريز فقط. أما الأباريز فيتم تنفيذها وفقاً لجدول كميات الأعمال المدنية.

#### السؤال الثالث :-

نرجو تزويدنا بتقرير فحص التربة حيث ورد في جدول الكميات ان سعر اعمال الحفر يشمل الاطلاع وتطبيق توصيات الفحوصات المخبرية لتربة الموقع؟

الرد: سبق وان تم تزويد الوزارة بنسخة من تقرير فحص التربة، ولا مانع من تزويد المناقصين بنسخة من التقرير المذكور.

2018

٢/١



**المالحق رقم ( ١ )**

الرد على الاستفسارات الخاصة بالعطاء المركزي رقم ( ٢٠١٨/١٣٩ )  
الخاص بتنفيذ مدرسة ام بطمة الثانوية للبنين / محافظة العاصمة.

\*\*\*\*\*

**الردود على الاستفسارات :-**

**السؤال الرابع :-**

ورد في جدول الكميات ان تكون الراديترات نوع ( 4-column ) هل يجوز استبدالها بـ ( 3-column )  
وتعويض القدرة لتصبح نفس القدرة في الراديتر المطلوب ؟

**الرد:** الرجاء الالتزام بما ورد في وثائق العطاء.

نادم



٢/٢