



وزارة الأشغال العامة والإسكان  
دائرة العطاءات الحكومية

الرقم ..... ع-4-81 / 1085  
التاريخ ..... 2021\4\28  
الموافق .....

ملحق رقم (٥)  
العطاء المركزي رقم (٢٠٢١/١٣) الخاص  
بتنفيذ الحزمة الثانية من أعمال توسعة مطار الملك الحسين الدولي /  
مناطق فرز الأمتعة / محافظة العقبة  
الجهة المستفيدة : شركة تطوير العقبة

السادة

على جميع السادة المناقصين الراغبين بالمشاركة بالعطاء التقيد بما يلي:-  
مرفق طيا صفحة واحدة تتضمن رد صاحب العمل على طلبات التوضيح الواردة من المناقصين الراغبين  
بالمشاركة بالعطاء موضوع البحث.

• يعتبر هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من وثائق العطاء.

واقبلوا تحياتي ،،

رئيس لجان الشراء المركزية المتخصصة  
مدير عام دائرة العطاءات الحكومية  
المهندس محمود هاشم خليات

نسخة: عطوفة الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة  
مدير مديرية المناقصات  
مدير مديرية دعم لجان الشراء المتخصصة  
مدير وحدة الرقابة الداخليّة  
مدير وحدة العلاقات الدوليّة  
المرفقات المذكورة أعلاه

العطاء المركزي رقم (٢٠١٠/١٣)  
الخاص بتنفيذ الحزمة الثانية من أعمال توسعة مطار الملك الحسين الدولي  
الرد على استفسارات المناقصين  
ملحق رقم ٥

No.	Questions	Answers
1.	<p>Condition of Contract – Volume 01</p> <p>- With reference to page # 167 which illustrates list of material subjected to unit rate adjustment, please confirm that Decorative GRC panels also will be included</p>	<p>Please abide by the Tender Document.</p>
2.	<p>Drawings</p> <p>a. Kindly clarify the discrepancy in finishes floor type at space GF01, Dwg. No DD-B1000-2-A-1051 shows two of finishes; Polished Granite tiles Black Galaxy tiles And Full Body, fully verified porcelain tiles.</p> <p>While Dwg. No DD-B1000-A-2-1053 Shows Finish type IF5, Full Body, Fully Vitrified Porcelain size 120x120cm</p> <p>At the same time BOQ doesn't show both items</p> <p>b. Please clarify if Rolling Shutters Doors are to be Fire rated or non, if any please advise us to fire resistant hours</p>	<p>Yes, its required both items as shown on DWG no DD-B1000-A-2-1053 , fully verified porcelain tiles (IF5) used to new expansion flooring and (IF6) Polished Granite tiles used as separated flooring between the existing flooring tiles and new extension flooring tiles.</p>
3	<p>ورد في وثائق العطاء - الشروط العامة و الخاصة المادة (٧/٣) السبب صفة رقم ١٥١ والتي تخص على مايلي:</p> <p>- يجب أن يكون BHS &amp; SSE من منشأ أوروبي غربي أو بريطاني أو ياباني فهل يتصد بالمنشأ الأوربي الغربي أن يكون المنشأ من دول الاتحاد الأوربي؟ يرجى التأكيد.</p>	<p>It is required nonflammable Rolling Shutters Doors for dolly entrance doors.</p> <p>Confirmed.</p>

