



وزارة الأشغال العامة والإسكان

دائرة العطاءات الحكومية

الرقم ع-٤-٨ / ٧٠
التاريخ ٢٠١٧/١١/١١
الموافق

ملحق رقم (٢)

للعطاء المركزي رقم (٢٠١٧/٤٨)

تنفيذ نظام توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية الخاص بمدينة الامير محمد/الزرقاء

السادة ،

على جميع السادة المناقصين المتقدمين للعطاء المركزي رقم (٢٠١٧/٤٨) التفتيد بما يلي :

مرفق طياً صفحة عدد (٢) تتضمن الرد على استفسارات السادة المناقصين المتقدمين للعطاء اعلاه وعلى جميع المناقصين سحبها من موقع الدائرة اصوليا او استلام النسخة الاصلية من الدائرة.

يعتبر هذا الملحق جزء لا يتجزأ من وثائق العطاء

واقبلوا تحياتي،،،،

رئيس لجنة العطاءات المركزية

مديرعام دائرة العطاءات الحكومية/بالوكالة

نسخة : لعطوفة أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان

نسخة : مدير المناقصات

نسخة: مدير مدينة الاميرمحمد للشباب/الزرقاء

نسخة :مدير وحدة الرقابة الداخلية

نسخة : ملف العطاء رقم (٢٠١٧/٤٨)

المرفقات صفحة عدد (٢) ردود الاستفسارات

ملحق رقم (٢)
الرد على استفسارات المناقصين

الموضوع: العطاء رقم (٢٠١٧/٤٨) الخاص
بتنفيذ نظام توليد الطاقة الكهربائية
من الطاقة الشمسية لمدينة الامير محمد
للشباب /الزرقاء

- س: المناقصين المسموح لهم التقدم للعطاء
ج: الالتزام بما جاء في شروط العطاء (اختصاص كهروميكانيك فئة اولى او ثانية او شركات ذات اختصاص)
س: هل يجوز قبول خبرات مشابهة
ج: لا , ويجب الالتزام بشروط العطاء والتي تنص على تنفيذ مشاريع في مجال الطاقة الشمسية في كراجات السيارات واسطح الهناجر
س: ما المقصود بمعالجة الثقوب على اسطح الهناجر
ج: الثقوب الموجودة مسبقا" ان وجدت , ولا يجوز التثقيب في اسطح الهناجر نهائيا"
س: ما المقصود بنظام التنظيف
ج: المطلوب من المقاول تقديم وتركيب نظام تنظيف للخلايا بحيث يتم تحديد مواصفاته من قبل المناقص
س: مدة الصيانة المجانية
ج: اربعة سنوات
س: موعد تقديم دراسة الاحمال الانشائية للهناجر
ج: بعد الاحالة على المناقص المحال عليه العطاء
س: فواتير الكهرباء لكل عداد
ج: يتم تزويدها في حينه للمناقص المحال عليه العطاء
س: المخططات الانشائية للهناجر
ج: غير متوفرة حاليا" , وهي لا تلزم , وتم التعويض عنها بزيارة الموقع

الملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الأشغال العامة والإسكان
دائرة العطاءات الحكومية
مديرية المناقصات
التاريخ: ٢٠١٧/١/١١

- س: قدرة تحمل اللوحة الكهربائية (هنجر نور الزعبي)
- ج: استطاعة القاطع الرئيسي (١٠٠ امبير)
- س: اقل قدرة في مصفات السيارات؟
- ج: الالتزام بما هو مطلوب في وثائق العطاء, وفيما يخص مواقع الكراجات فانه يوجد العديد من المساحات الفارغة والكبيرة التي تصلح مصفات وقد تم رؤيتها اثناء زيارة الموقع
- س: قدرة اللوحة الكهربائية (هنجر نور الزعبي)
- ج: استطاعة القاطع الرئيسي (١٠٠ امبير)
- س: نموذج الكفالة
- ج: النموذج المعتمد من وزارة الاشغال والبنك
- س: نظام المراقبة
- ج: مطلوب من المناقص اعداد التصميم وبناء" عليه تتم المفاضلة
- س: نقاط الربط
- ج: حسب ما هو موضح في جدول الكميات, وتم توضيحه اثناء الزيارة الميدانية
- س: مواقف السيارات
- ج: يوجد مساحات كبيرة وفارغة وتم توضيحها اثناء الزيارة
- س: ارقام الاشتراكات
- ج: يتم تزويد المناقص المحال عليه العطاء بها
- س: الالتزام بالاستطاعة الواردة في جدول الكميات؟؟
- ج: نعم
- س: تزويد المناقص بمخططات كهربائية للمدينة الرياضية
- ج: غير متوفرة , ولا داعي لوجودها حاليا" , وتم عمل زيارة ميدانية للموقع والاطلاع على معظم الامور المهمة , وفي حال رغبة المناقص التأكد من اي معلومة مرة ثانية فلا مانع من زيارة الموقع مرة ثانية وذلك بالتنسيق مع المالك
- س: مواقع العدادات
- ج: ليس ضروري رؤية العداد, حيث انه وكما تعلمون ليس من الضروري الربط على نفس موقع العداد , وعموما لا مانع من ذهاب المناقص الى الموقع ورؤية العداد اذا رغب في ذلك , وذلك بالتنسيق المسبق مع المالك

المملكة الأردنية الهاشمية
 وزارة الأشغال العامة والإسكان
 دائرة العطاءات الحكومية
 مديرية المناقصات
 التاريخ: ٢٠١٨/١/١١