



دائرة العطاءات الحكومية
Government Tenders Department

الرقم

ع-4-3 / 1591

التاريخ

2025/07/02

الموافق

ملحق رقم (1)

العطاء المركزي رقم (2025/39) الخاص
بإنشاء مدرسة إسكان ذيبان الأساسية المختلطة / محافظة مادبا
(قرض الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية - المرحلة الثانية)
الجهة المستفيدة : وزارة التربية والتعليم

السادة:

على جميع السادة المناقصين المشاركين في العطاء موضوع البحث التقيد بما يلي:-

- مرفق طياً صفحة عدد (1) تتضمن ردود صاحب العمل على طلبات الإيضاح الواردة على العطاء موضوع البحث.

• يعتبر هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من وثائق العطاء.

واقبلوا تحياتي ،،

مدير عام دائرة العطاءات الحكومية
المهندس محمود هاشم خليفات

نسخة: مدير وحدة العلاقات الدولية

الملكية الأردنية الهاشمية

هاتف: ١٤ - ٥٨٥٨٣١١ ص.ب. ١٢٢٠ الرمز البريدي ١١١١٨ فاكسيلي: ٥٨٥٧٥٨٣ - ٥٨٥٧٦٣٩

Tel.: 5858311 - 14 P.O.Box 1220 Post Code 11118 Facsimile 5857583 - 5857639 E-mail : gtd@gtd.gov.jo

الموضوع: العطاء المركزي رقم (٢٠٢٥/٣٩) الخاضع بإنشاء مبنى مدرسة إسكان ذيبان الأساسية المختلطة/ محافظة مادبا/ مدارس قرض تنمية البنية التحتية للتعليم العام- الصندوق الكويتي (المرحلة الثانية) - استفسارات المناقصين

تحية طيبة وبعد،

إشارة الى استفسارات الواردة من المناقصين، نرفق لكم فيما يلي الردود على استفسارات المناقصين

الرد	الاستفسارات / المقاول	التسلسل
غير معفي.	يرجى التأكيد أن المشروع معفي بنسبة ٨%	١.
لا يوجد.	هل يوجد (Vender list) للأعمال الكهربائية والميكانيكية.	٢.
يطلب اعتماد قياس الكيليل الوارد في جدول الكميات Cu/XLPE/SWA/PVC (٤*١٢٠)	صفحة (١١٥) الخاصة بالكوابل (بند ٤) - فرع (١) الكيليل الرئيسي في جدول الكميات Cu/XLPE/SWA/PVC (٤*١٢٠) في Site Plan (E-001) المخططات (٤*٩٥ Cu/XLPE/SWA/PVC) يرجى التوضيح.	٣.
لا داعي لتنفيذ التأريض للنظام لأنه تم إلغاؤه من قبل وزارة الأشغال العامة والإسكان.	يوجد في EARTHING PIT (E-001) FOR PV SYSTEM & SITE PLAN حيث أنه لا يوجد نظام PV ولا بند خاص بنظام التأريض له، يرجى التوضيح.	٤.
لا داعي لأن يكون UL Listed	بالإشارة إلى مواصفات وحدات الإنارة صفحة (١٥٦) تم الإشارة إلى (LED DRIVER) يجب أن يكون UL Listed. فهل من الإلزامي أن تكون وحدات الإنارة مدرجة في قوائم (UL)؟ حيث أن هذا الشرط سيزيد أسعارها بشكل كبير يرجى التوضيح.	٥.

مدير دراسات الأبنية
المهندسة ايمان الحياوي

إدارة الأبنية
مديرية دراسات الأبنية

٢٠٢٥/٣٩ (٦١٢٠)