



دائرة العطاءات الحكومية
Government Tenders Department

ع-4-29 / 2421

الرقم

2025/09/17

التاريخ

الموافق

ملحق رقم (2)
العطاء المركزي رقم (2025/85) الخاص
بإنشاء شاليهات موظفي دائرة الجمارك الأردنية/ محافظة العقبة
الجهة المستفيدة: دائرة الجمارك الأردنية

السادة:

على جميع السادة المناقصين المشاركين في العطاء موضوع البحث التقيد بما يلي:

1- مرفق طياً صفحة عدد (1) تتضمن ردود صاحب العمل على طلبات الإيضاح الواردة على العطاء موضوع البحث.

2- مرفق نسخة إلكترونية بصيغة (PDF) لمخططات الأعمال الكهربائية والميكانيكية للعطاء.

• يعتبر هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من وثائق العطاء.

واقبلوا تحياتي ،،

مدير عام دائرة العطاءات الحكومية
المهندس محمود هاشم خليفات

الملحكة الأردنية الهاشمية

هاتف: ١٤ - ٥٨٥٨٣١١ ص.ب ١٢٢٠ الرمز البريدي ١١١١٨ فاكس: ٥٨٥٧٥٨٣ - ٥٨٥٧٦٣٩

Tel.: 5858311 - 14 P.O.Box 1220 Post Code 11118 Facsimile 5857583 - 5857639 E-mail : gtd@gtd.gov.jo

العطاء المركزي رقم (85/2025) الخاص

بإنشاء شاليهات موظفي دائرة الجمارك الأردنية / محافظة العقبة

الموضوع : رد على استفسارات المقاولين.

استنادا على الاستفسارات المرسلة الرجاء العلم بأنه :

الاستفسار 1 ارجو تزويدنا باللوحة الخاصة بواحدات الإنارة لنتمكن من تسعيرها حيث ان مخططات الكهرباء تحتوي على اعمال الحريق فقط

الإجابة تم ارفاق مخططات الأعمال الكهربائية

الاستفسار 2 بخصوص اعمال الميكانيك لا يوجد مواصفات لها . نرجو تزويدنا بالمواصفات المطلوبة .

الإجابة المواصفات الفنية الميكانيكية متضمنة في مواصفات البنود الواردة في جداول الكميات.

الاستفسار 3 بخصوص اعمال البلاط الاسمنتي بند رقم (11/21) من الاعمال الخارجية هذه القياسات المذكورة في الجداول غير متوفرة في الاسواق ولم يذكر سماكة البلاط . نرجو الايضاح.

الإجابة بالنسبة للبلاط الاسمنتي الوارد بالبند رقم 11/21 فإنه يطلب من المقاول تنفيذ العمل حسب الأبعاد الواردة بمواصفات البند على أن يتم توريد البلاط المطلوب (بلاط مسبق الصنع) من عدة قطع بحيث تشكل و تناسب المساحة المطلوبة وبسماكة من (8-10) سم حسب توصيات المصنع وبموافقة المهندس المشرف . وعلى أن يتم تقديم مخططات تنفيذية من المقاول لاعتمادها من المهندس المشرف قبل التنفيذ .

الاستفسار 4 بخصوص بلاط الانترلوك بند رقم (11/27) بلاط انترلوك قياس 30 في 30 سم غير متوفر في الاسواق وهل يمكن استبداله بقياس 20 في 20 سم.

الإجابة بخصوص بلاط الانترلوك الوارد بالبند رقم 11/27 فإنه يطلب الإلتزام بما ورد في جداول الكميات حيث يمكن الطلب المسبق لهذا البلاط من المصانع وحسب السماكة و الأبعاد الواردة بالبند .

الاستفسار 5 بخصوص المخططات المرفقة مع وثائق العطاء لوحظ وجود نقص في مخططات الكهرباء والميكانيك نرجو تزويدنا بها.

الإجابة تم ارفاق مخططات الاعمال الميكانيكية والكهربائية

الاستفسار 6 اشارة الى بنود المضخات مجموعات تم الذكر ان تكون تجميع المصنع علما ان المتوفر في الاسواق تجميع الوكيل للشركات الصانعة وهو بذات الجودة والكفالة وبكثف اقل من المصانع نرجو التاكيد.

الإجابة الرجاء الإلتزام بالمواصفات الواردة في وثائق العطاء.

الاستفسار 7 بخصوص مخططات الاعمال الميكانيكية والكهربائية

الإجابة تم ارفاق مخططات الاعمال الميكانيكية والكهربائية

