



وزارة الأشغال العامة والإسكان

دائرة العطاءات الحكومية

الرقم ع-4-3 / 2478
التاريخ 2021/9/18
الموافق

ملحق رقم (1)

العطاء المركزي رقم (2021/46) الخاص بتنفيذ مدرسة الأمانة الوسطى الأساسية المختلطة
محافظه مادبا (مشاريع اللامركزية)
الجهة المستفيدة: وزارة التربية والتعليم

السادة:

على جميع المناقصين الراغبين بالمشاركة بالعطاء التقييد بما يلي:

- 1- مرفق طياً صفحة تتضمن ردود صاحب العمل على استفسارات المناقصين المشاركين بالعطاء.
- 2- مرفق طياً نسخة الكترونية من تقرير فحص التربة للعطاء .
- يعتبر هذا الملحق جزء لا يتجزأ من وثائق العطاء.

واقبلوا تحياتي ،،،

رئيس لجان الشراء المركزية المتخصصة
مدير عام دائرة العطاءات الحكومية
المهندس محمود هاشم خليفات

نسخة: عطفة أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان /الوكالة.
مدير وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي.
مدير مديرية دعم لجان الشراء المركزية المتخصصة.
مدير وحدة العلاقات الدولية.

الملحق رقم ()

الرد على الاستفسارات الخاصة بالعبء المركزي رقم (2021/46) الخاص بتنفيذ مدرسة المأمونية الوسطى الاساسية
المختلطة / حافضة ناديا

اولاً: الردود على الاستفسارات

الاستفسار رقم 1 : نرجو تزويدنا بتقرير فحص التربة ؟

الرد : مرفق نسخة الكترونية (C.D) من تقرير فحص التربة .

الاستفسار رقم 2 : يظهر في المخطط المعماري رقم A302 ، الواجهة (Northern West) بين محوري (A12) و(A4) ان نوع الحجر هو مفجر مدماك (12) سم بينما قياس المدماك على اللوحة هو (25) سم ، نرجو الافادة ؟

الرد : اعتماد ارتفاع مدماك الحجر على الواجهة موضوع البحث (25) سم كما ورد في الرسم .

الاستفسار رقم 3 : نرجو بيان نوع الحجر المستخدم للبروزات المعمارية المبينة على الواجهات المعمارية مثل (Southern East) بين محوري (A39) و (A20) ؟

الرد : جميع الحجر المستخدم في المبنى هو حجر ابيض صنف (أ) من اجود الانواع .

مدير دراسات الابنية
الهندسة سهر نبييل برقان