



وزارة الأشغال العامة والإسكان  
دائرة العطاءات الحكومية

الرقم ..... ع-4-1 / 1279  
التاريخ ..... 2022\5\12  
الموافق .....

ملحق رقم (1)  
العطاء المركزي رقم (2022/35)  
الخاص بتحسين وإعادة تأهيل الطريق الملوكي - القصر - الرية مثلث راكين ضمن مشروع إعادة تأهيل  
الطرق والجسور ( المرحلة الأولى )  
الجهة المستفيدة: وزارة الأشغال العامة والإسكان

السادة:

على جميع السادة المناقصين المشاركين بالعطاء أعلاه التقيد بما يلي:

- مرفق طياً صفحة واحدة تتضمن ردود الجهة المستفيدة على طلبات الإيضاح الواردة على العطاء.

• يعتبر هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من وثائق العطاء .

واقبلوا تحياتي ،،،

رئيس لجان الشراء المركزية المتخصصة  
مدير عام دائرة العطاءات الحكومية  
المهندس محمود هاشم خليفات

نسخة : عطوفة أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان/ بالوكالة.  
: مدير مديرية المناقصات  
: وحدة الرقابة الداخلية  
: مديرية دعم لجان الشراء المركزية المتخصصة.  
: مدير وحدة العلاقات الدولية.  
: ملف العطاء المركزي رقم (2022/35).

الاستفسارات الخاصة بالعبء رقم (٢٠٢٢/٣٥) الخاص تحسين وإعادة تأهيل الطريق الملوكي  
(القصر - الربة مثلث راكين ضمن مشروع إعادة تأهيل الطرق والجسور (المرحلة الأولى))

س ١	بخصوص البند رقم 8.02 من جدول الكميات class 20 as per spc. نرجو تزويدنا بمخططات ومواصفات البند ؟ ditch lining for storm drainage channels concrete
ج ١	يرجى الرجوع الى الشروط الخاصة الإضافية بالعقد صفحة رقم ٤٠ التي تنص " على المقاول تقديم تفصيلا مناسبة لأعمال قنوات تصريف مياه الأمطار الخرسانية ، و ذلك حسب الواقع و بموافقة المهندس المشرف" حيث ان سماكة الباطون ١٢ سم وحديد التسليح Ø10 كل ٢٠ سم
س ٢	نرجو تحديد نسبة الحصمة البازلت من الخلطة الاسفلتية لأعمال طبقة الخلطة الاسفلتية السطحية ؟
ج ٢	نسبة الحصمة البازلت من الخلطة الاسفلتية لأعمال طبقة الخلطة الاسفلتية السطحية تكون حسب التصميم الخاص بالخلطة الإسفلتية التي سيتم تقديمها أثناء التنفيذ واعتماده من قبل (المهندس) وبموافقة صاحب العمل وحسب وثائق العبء

(M)

١١ 5  
ع.ع.ب.س.م

١٥/١٠  
٢٠٢٢